



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Восточная, 7, т. 385-39-22-9-01, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/2**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ракета»,*

*ИНН 2259002288, ОГРН 1022200865345*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя начальника ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - заместителя главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Манукяна А.Л. № 1 от 15 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25.01.21 с 09 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин., 28.01.21 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дней / 8 рабочих часов, Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ракета» по адресам: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Клубная 10; с.Шумановка, ул. Титова 35; с.Кусак, ул. Молодежная 51

совместно с: *И.о.Заведующая МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяной Александровной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Детский сад "Ракета" по адресу: с. Гальбштадт, ул. Клубная,10 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.07.2021	
2	Детский сад "Ракета" по адресу: с. Гальбштадт, ул. Клубная,10 не обеспечен подъездами для пожарных автомобилей со всех сторон	ст. 67 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и

юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«28» января 2021г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» января 2021г.



*и.о. Заведующая МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяна Александровна*

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, [mchs@ab.ru](mailto:mchs@ab.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Восточная, 7, т. 385-39-22-9-01, [tond5@mail.ru](mailto:tond5@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/3**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ракета»,  
ИНН 2259002288, ОГРН 1022200865345*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя начальника ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - заместителя главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Манукяна А.Л. № 1 от 15 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25.01.21 с 09 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин., 28.01.21 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дней / 8 рабочих часов, Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ракета» по адресам: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Клубная 10; с.Шумановка, ул. Титова 35; с.Кусак, ул. Молодежная 51

совместно с: *И.о.Заведующая МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяной Александровной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Детский сад "Ракета" по адресу: с.Шумановка, ул. Титова,35 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.07.2021	
2	Детский сад "Ракета" по адресу: с.Шумановка, ул. Титова,35 не обеспечен подъездами для пожарных автомобилей со всех сторон	ст. 67 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.07.2021	
3	В детском саде "Ракета" по адресу: с.Шумановка, ул. Титова,35 заполнение дверного проема в ограждающих	п. 5.1.2СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	15.07.2021	

	<p>конструкциях электрощитовой огнестойкости менее EI 30. помещения имеет предел</p>	<p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч.2, 3 ст.88, табл.23, 24 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

«28» января 2021г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» января 2021г.

*и.о. Заведующая МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяна Александровна*

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, [mchs@ab.ru](mailto:mchs@ab.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Восточная, 7, т. 385-39-22-9-01, [tond5@mail.ru](mailto:tond5@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/4**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ракета»,  
ИНН 2259002288, ОГРН 1022200865345*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя начальника ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - заместителя главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Манукяна А.Л. № 1 от 15 января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25.01.21 с 09 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин., 28.01.21 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дней / 8 рабочих часов, Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ракета» по адресам: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Клубная 10; с.Шумановка, ул. Титова 35; с.Кусак, ул. Молодежная 51

совместно с: *и.о.Заведующей МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяной Александровной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Детский сад "Ракета" по адресу: с. Кусак, ул. Молодёжная, 51 не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479	15.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«28» января 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» января 2021г.

*и.о. Заведующая МБДОУ Детский сад «Ракета» Тищенко Татьяна Александровна*

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.